

Brugsanvisning

DIOSPOT® 25 DOB LED downlight

Varenr. 768121, 768122, 768123, 768124, 768125, 768126
220-240V AC 50/60Hz

Vigtig information:

Downlighten skal monteres af en autoriseret el- installatør. Kontrollér at mærkningen af downlighten stemmer overens med den anvendte spænding, samt installationsmåde og område. Husk altid at afbryde for gruppeafbryderen inden montering af downlighten. Overskrid aldrig lampens max. wattage mærkning. Downlighten er godkendt til videresløfning (3G1,5mm²) og må monteres med 60°C kabel.

Monteringsvejledning:

Kontrollér at downlighten er godkendt til det aktuelle sted, hvor den skal monteres. Hvis muligt, afprøv først kopboret på tilsvarende materiale for at sikre, at det færdige hul har den rigtige diameter. Kontrollér derefter at der ikke er vandrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Sørg for at der er 5 mm til luftgennemstrømning over og omkring downlighten.

Trin 1 Lav hullet i loftet Ø75 mm.

Trin 2 Træk kabel ned til downlighten og tilslut ledningen.

Trin 3 Skub montageboks og downlight op i loftet ved at presse fjederne bagud på downlighten.

Når downlighten er placeret korrekt, kan der tændes for gruppeafbryderen.

DIOSPOT® 25 DOB kan monteres direkte i isolering og brændbare materialer.
Er kun beregnet til indendørs brug. Indbygningshøjde min. 27 mm.
Godkendt til brug i område 1 og 2 i rum med bad eller bruser.

Bemærk: Montageboksen måler L80xH24xB58 mm





Tilslutningsklemmerne (Terminals)

L = Fase (Phase)

N = Nul (Neutral)

E = Jord (Ground)

Kun til videresløfning
only for through-wiring



IP44

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

GN

belysning - NEM AT HANDLE MED